

## OHJEET TALOUSVEDEN NÄYTTEENOTTOON

Lohjan laboratoriossa otamme talousvesinäytteitä tutkittavaksi ma–to klo 8–15.30 (ei perjantaisin eikä aattona). Raaseporin pisteessä (Raaseporintie 37) vastaanotamme näytteitä sekä palvelemme maanantaisin klo 9–10. **HUOM!** Poikkeusaukioloajat ilmoitamme aina Internetissä etusivullamme ([www.luvylab.fi](http://www.luvylab.fi)).

Näytteen kanssa jätetään täytetty lähete/tilauslomake. Tutkimustulosten valmistumis- ja raportointiaikataulu on pääsääntöisesti yhdestä neljään viikkoon analyysipaketista ja/tai tilatuista määräyksistä riippuen.

### TARVITTAVAN VEDEN MÄÄRÄ JA NÄYTEPULLOT TUTKIMUSPAKETTIEEN MUKAAN

- Rengaskaivon käyttökelpoisuustutkimus, suppea kaivovesitutkimus sekä pienyrityspaketti: 0,5 l (steriili pullo) + 1 l (muovipullo)
- Porakaivon käyttökelpoisuustutkimus sekä uuden porakaivon käyttöönottotutkimus: 0,5 l (steriili pullo) + 1 l (muovipullo) + 1 l (lasipullo; radon)
- Mikrobiologinen tutkimus: 0,5 l (steriili pullo)
- Syövyttävyyttutkimus: 1 l (muovipullo)

Näytepulloja lähetteineen ja pakettihinnastoineen voi hakea Lohjan laboratorion arkisin klo 8–16 sekä Raaseporin palvelupisteestä (Raaseporintie 37) maanantaisin klo 9–10.

### NÄYTTEEN OTTAMINEN

Näytteet otetaan järjestyksessä bakteerit (0,5 l steriili), radon (1 l lasi), muut määräykset (1 l muovi). Jos vesi on johdettu kiinteistöön sisälle, näytteet otetaan yleensä keittiön hanasta. Jos näyte otetaan ulkohanasta tai letkun päästä, noudata alla olevia ohjeita mahdollisuuksien mukaan. Hanan/letkun pään puhdistaminen on tärkeää.

#### HANASTA

- Ennen näytteiden ottamista poista hanan päästä poresuutin/sihti ja puhdistaa hana perusteellisesti. Suorita huolellinen käsienpesu ja halutessasi desinfioi vielä hanan pää (puhdas alkoholi + liekitys). Juoksuta vettä kylmävesipuolelta kunnes vesi on tasaisen kylmää (vähintään 3–5 min).
- **Bakteerinäyte:** Älä kosketa steriilin pullon suuta käsillä tai astialla. Jätä pulloon ilmatilaa kaulan verran.
- **Radoninäyte:** Säädä valutusnopeus niin pieneksi, että vesi ei kuohu vaan näyttää täysin kirkkaalta. Valuta vesi hiljalleen pullon kylkeä pitkin, jotta veteen ei sekoitu ilmaa. Ota pullo aivan täyteen vettä. Kirjoita läheteeseen ja pullon tarraan päivämäärän lisäksi näytteenoton tarkka kellonaika.
- **Muut määräykset:** Jätä näytepulloon muutaman sentin korkeudelta ilmatilaa (ravistusvara).

#### SUORAAN RENGASKAIVOSTA

- Huolehdi, että nostoastia on puhdas. Kaada pois ensimmäinen astiallinen ja ota näytteet vasta seuraavasta.
- Kaada näyte nostoastiasta suoraan pulloihin. Älä kosketa bakteeripullon (steriili 0,5 l) suuta käsillä tai astialla. Jätä bakteeripulloon kaulan verran ilmatilaa.

### NÄYTTEIDEN TOIMITTAMINEN LABORATORIOON

Näytteet tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman tuoreina eli mieluiten näytteenottopäivänä tai viimeistään 20 tunnin kuluessa näytteenotosta. Pidä näytteet koko ajan viileässä ja valolta suojattuna.

## ANVISNINGAR FÖR TAGANDE AV HUSHÅLLSVATTENPROV

Laboratoriet i Lojo tar emot hushållsvattenprov för undersökning må–to kl. 8–15.30 (ej fredagar eller dag före helg). Vid betjäningpunkten i Raseborg (Raseborgsvägen 37) tar vi emot prover samt betjäna måndagar kl. 9–10. **OBS!** Om avvikande öppethållningstider meddelar vi alltid på Internet på vår första sida ([www.luvylab.fi/sv](http://www.luvylab.fi/sv)).

Tillsammans med provet lämnar man in en ifylld remiss/beställningsblankett. Tidtabellen för när resultaten är klara och rapporteras är i regel en till fyra veckor beroende på analyspaketet och/eller vilka analyser som beställts.

### BEHÖVLIG VATTENMÄNGD OCH BEHÖVLIGA PROVFLASKOR ENLIGT UNDERSÖKNINGSPAKETEN

- Duglighetsundersökning av ringbrunn, mindre omfattande brunnsvattenundersökning samt småföretagspaket: 0,5 l (steril flaska) + 1 l (plastflaska)
- Duglighetsundersökning av borrhunn samt ibruktagningsundersökning av borrhunn: 0,5 l (steril flaska) + 1 l (plastflaska) + 1 l (glasflaska; radon)
- Mikrobiologisk undersökning: 0,5 l (steril flaska)
- Undersökning av korroderande egenskaper: 1 l (plastflaska)

Provflaskor jämte remiss och paketprislista kan avhämtas från laboratoriet i Lojo vardagar kl. 8–16 samt från betjäningpunkten i Raseborg (Raseborgsvägen 37) måndagar kl. 9–10.

### TAGANDE AV PROV

Proven tas i ordningsföljden bakterier (0,5 l steril), radon (1 l glas) och övriga analyser (1 l plast). Om vattnet leds inom fastigheten, tas provet vanligtvis från kökskranen. Om provet tas från en kran utomhus eller från en slang, följer man i mån av möjlighet anvisningarna nedan. Det är viktigt att rengöra ändan på kranen/slangen.

#### FRÅN KRAN

- Innan ni tar provet, ta bort bubblmunstycket/silen från kranens ända och rengör kranen grundligt. Tvätta händerna noggrant och desinficera sedan kranens ända (ren alkohol + flambering). Låt vattnet först rinna från kallvattensida tills vattnets temperatur är jämnt kall (3–5 min).
- **Bakterieprov:** Vidrör inte den sterila flaskans mynning med händerna eller kärlet. Lämna luftutrymme motsvarande flaskans hals.
- **Radon prov:** Minska flödet så att bubblor inte uppstår utan vattnet ser helt klart ut. Fyll flaskan helt. Ange utöver provtagningsdatumet även exakt klockslag för provtagningen i såväl remissen som på flaskan.
- **Övriga analyser:** Lämna några centimeter tomt i provflaskan (utrymme för omskakning).

#### DIREKT FRÅN RINGBRUNNEN

- Se till att provtagningskärlet är rent. Häll bort den första satsen och ta provet först från andra påfyllningen.
- Häll provet direkt från kärlet i flaskorna. Vidrör inte bakterieflaskans (steril 0,5 l) mynning med händerna eller kärlet. Lämna ett tomt utrymme i bakterieflaskan motsvarande flaskans hals.

### LEVERANS AV PROVEN TILL LABORATORIET

Proven bör levereras till laboratoriet möjligast färska, det vill säga helst samma dag som provet tagits eller senast 20 timmar efter provtagningen. Förvara proven hela tiden svalt och skyddade från ljus.